

**جدول خدمات و پیشنهاد قیمت تعویض، سرویس و شستشوی مقره
خط ۱۳۲ کیلوولت سد دوستی**

ردیف	شرح و مشخصات عملیات	تعداد	واحد عملیات	قیمت واحد (ریال)	قیمت کل (ریال)
۱	تعویض، سرویس و شستشوی مقره خط ۱۳۲ کیلوولت دو مداره آویزی	۲۹۰۰	زنجیره آویز		

توضیحات:

۱. پیمانکار می‌بایست تجهیزات و ابزار آلات مورد نیاز جهت تعویض، سرویس و شستشوی مقره‌ها را تامین نماید.
۲. پیمانکار می‌بایست با توجه به شرایط خاموشی اخذ شده برنامه ریزی نموده و پیش از اخذ خاموشی در محل حاضر بوده و در زمان پایان خاموشی نیز خط آماده برق‌داری گردد.
۳. پیمانکار می‌بایست پیش بینی عدم امکان اخذ خاموشی توسط کارفرما را مد نظر گرفته و نسبت به توقف کارگاه ادعایی نداشته باشد.
۴. پیمانکار موظف است علاوه بر هماهنگی با نماینده کارفرما نسبت به هماهنگی با نظارت مربوطه اقدام نماید.
۵. در صورت مشاهده هر گونه ایراد مقره، پیمانکار موظف به تعویض و جایگزینی مقره معیوب می‌باشد.
۶. صورت وضعیت هر مرحله از کار پس از اخذ تأیید از نظارت و دستگاه محترم کارفرما و ثبت در ERP قابل بررسی و پرداخت می‌باشد.
۷. خاموشی تک مدار بوده و با برنامه خروج مطابق نظر کارفرما خط خاموش می‌گردد لذا به جهت عدم تأیید خاموشی، توقف کارگاه تعلق نخواهد گرفت.
۸. پیمانکار موظف به رعایت دقیق برنامه خاموشی اخذ شده و زمان بندی خاموشی‌ها می‌باشد.

نحوه اجراء کار:

- حمل مقره‌های سالم به پای کار
 - بازگشایی زنجیره مقره از روی برج
 - تعویض زنجیر مقره آلوده با زنجیره مقره تمیز
 - انتقال زنجیره مقره‌های آلوده به محل کارگاه احدات شده جهت شستشو و تعویض
 - جایگزینی مقره‌های معیوب با مقره‌های سالم
 - حمل، تخلیه و بازگرداندن مقره‌ها از محل کارگاه به محل انبار شرکت فن آوران
۹. پیمانکار موظف به رعایت موارد ایمنی در کارگاه می‌باشد.
 ۱۰. مهلت ارسال پیشنهاد شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ می‌باشد.

امضا پیمانکار